

**ATEST HIGIENICZNY****B.BK.60112.0218.2022****HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAL

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **OP-09HRFN8-QRE3; OP-12HRFN8-QRE3; AEBU-09HRFN8-QRD6; AEBU-12HRFN8-QRD6; AECU-18HRFNX-QRD0; AEDU-24HRFNX-QRD0; AFBU-09HRDN8-QRD0; AFBU-12HRDNX-QRD0; AFCU-18HRFN8-QRD0; AFDU-24HRFN8-QRD0**

Zawierający / containing: **ABS, stal, aluminium, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta**

Przeznaczony do / destined: **grzania i chłodzenia powietrza w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, handlowych, usługowych.), w obiektach przemysłowych produkcji i przechowywania żywności oraz leków**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Urządzenia należy okresowo przeglądać i czyścić zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.  
528311 Guangdong  
Midea Industrial City, Shunde, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AIRCON Sp. z o.o.  
05-270 Marki  
ul. Okólna 45



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.09.26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.09.26 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 26 września 2022

The date of issue of the certificate: 26th September 2022

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*2 mp. M. Jangsheer*

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB